



# 認 定 書

国住指第 4193 号  
平成 24 年 4 月 25 日

株式会社高千穂  
代表取締役 新留 昌泰 様

国土交通大臣 前田 武志



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
NM-3403
2. 認定をした構造方法等の名称  
シラス・石灰系塗材塗/基材（不燃材料（金属板を除く））
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

# 性能評価書

株式会社高千穂  
代表取締役 新留昌泰 様

平成24年 1月10日付けで性能評価の申請を受けた以下の構造方法等は、当財団の性能評価業務規程に基づき慎重審議の結果、建築基準法第2条第九号に係る基準に適合するものと評価する。

平成24年 3月15日

東京都中央区日本橋堀留町二丁目8番4号



財団法人建材試験センター

理事長 長田直俊



1. 件名：  
シラス・石灰系塗材塗/基材（不燃材料（金属板を除く））の性能評価  
（商品名：白洲漆喰）
2. 性能評価の対象条文：  
建築基準法施行令第108条の2（不燃材料）
3. 評価の内容：  
別添及び別紙のとおり
4. 評価員名：  
菅原進一、前田孝一、中村賢一、西本俊郎、井上明人、仲谷一郎

1. 材料名

シラス・石灰系塗材塗/基材 (不燃材料 (金属板を除く))

2. 申請仕様の形状・寸法等

申請仕様の形状・寸法等を表1に示す。



表1 申請仕様の形状・寸法等

項 目	申 請 仕 様
形状	平板
表面の形状	平滑
厚さ	3.0 (-0.2) ~ 4.0 (+0.2) mm
質量	3.5 (-0.3) ~ 4.1 (+0.3) kg/m <sup>2</sup>
含水率	3%以下

3. 申請仕様の材料構成

申請仕様の材料構成を表2に示す。

表2 申請仕様の材料構成

項 目	申 請 仕 様
シラス・石灰系塗材	厚さ3.0 (-0.2) ~ 4.0 (+0.2) mm 質量3.5 (-0.3) ~ 4.1 (+0.3) kg/m <sup>2</sup> (固形量)  上塗り： 厚さ2.0 (-0.1) ~ 2.5 (+0.1) mm 質量2.5 (-0.2) ~ 2.8 (+0.2) kg/m <sup>2</sup> (シラス  下塗り： 厚さ1.0 (-0.1) ~ 1.5 (+0.1) mm 質量1.0 (-0.1) ~ 1.3 (+0.1) kg/m <sup>2</sup> (シラス 
基材	不燃材料 (金属板を除く) : 平成12年建設省告示第1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧を施されたもの及び鉄鋼、アルミニウム、金属板を除くもの。

4. 申請仕様の断面図

申請仕様の断面図を図1に示す。

単位mm




図1 断面図